

NOM	Mr
DATE	13/08/2008 19:18:48
SECTEUR	CHAUFFAGE
DOMAINE	BILAN THERMIQUE
FAMILLE	DEPERDITIONS
LIBELLE	Déperditions globales

ENREGISTREMENT N°1

VARIABLES

LIBELLE	VALEUR
Surface en m2	130.00
Hauteur du local en ml	2.50
Température extérieure de base en °C	- 7.00
Température intérieure en °C	20.00
Coefficient d'isolation en W/°C/m3	0.85
Renouvellement d'air en volume par heure	0.74

CALCUL DETAILLE DES VARIABLES

Coefficient d'isolation en W/°C/m3	VALEUR
Coefficient moyen isolation RT 1989	0.85

RESULTATS

LIBELLE	VALEUR	COMPARAISON
Déperdition en kW	9.67	
Puissance à installer en kW	11.60	