

| | |
|----------------|---|
| NOM | Mr |
| DATE | 14/08/2008 11:03:01 |
| SECTEUR | CHAUFFAGE |
| DOMAINE | BILAN THERMIQUE |
| FAMILLE | DEPERDITIONS |
| LIBELLE | Détermination du coefficient d'isolation en W/°C/m3 |

ENREGISTREMENT N°1

VARIABLES

| LIBELLE | VALEUR |
|--|----------|
| Déperdition en Watt | 9 500.00 |
| Surface du local en m2 | 130.00 |
| Hauteur du local en ml | 2.50 |
| Delta température entre l'extérieur et l'intérieur en °C | 27.00 |
| Renouvellement d'air en volume par heure | 0.47 |

RESULTATS

| LIBELLE | VALEUR | COMPARAISON |
|------------------------------------|--------|-------------|
| Coefficient d'isolation en W/°C/m3 | 0.92 | |