

<b>NOM</b>	Mr .....
<b>DATE</b>	16/08/2008 15:47:04
<b>SECTEUR</b>	CHAUFFAGE
<b>DOMAINE</b>	CHAUFFAGE CALCULS RAPIDES
<b>FAMILLE</b>	DEBIT CHAUFFAGE
<b>LIBELLE</b>	Débit+hauteur manométrique Pompe de circulation

### ENREGISTREMENT N°1

#### VARIABLES

LIBELLE	VALEUR	
Puissance en kW	25.00	
Température de départ en °C	90.00	
Température de retour en °C	70.00	
Perte de charge émetteur+ récept. défavorisé en ml CE	1.00	
Longueur aller et retour de la tuyauterie en ml	58.00	
Perte de charge de la tuyauterie en mm/ml	10.00	

#### RESULTATS

LIBELLE	VALEUR	COMPARAISON
Débit de la pompe en m3h	1.08	
Hauteur manométrique de la pompe en ml CE	2.16	