

NOM	Mr
DATE	16/08/2008 19:10:02
SECTEUR	CLIMATISATION
DOMAINE	BILAN CLIMATIQUE
FAMILLE	APPORTS PUISSANCE FROID
LIBELLE	Puissance froid à installer

ENREGISTREMENT N°1

VARIABLES

LIBELLE	VALEUR
Surface des murs en m2 donnant sur extérieur ou local non climatisé	25.00
Surface plafond en m2 donnant sur extérieur ou local non climatisé	80.00
Surface plancher en m2 donnant sur extérieur ou local non climatisé	80.00
Surface des vitrages verticaux en m2	16.00
Surface des vitrages horizontaux en m2	0.00
Nombre d'occupants maximum	4.00
Apports générés par l'éclairage en W	200.00
Apports générés par les appareils électriques en W	2 650.00
Delta T°C entre la T° ambiante et la T° extérieure	7.00

CALCUL DETAILLE DES VARIABLES

Apports générés par les appareils électriques en W	VALEUR
Apport unité centrale: ordinateur	250.00
Nombre d'unité centrale: ordinateur	4.00
Apport écran d'ordinateur	100.00
Nombre d'écran d'ordinateur	4.00
Apport télécopieur	250.00
Nombre de télécopieur	1.00
Apport photocopieur	1 000.00
Nombre de photocopieur	1.00

RESULTATS

LIBELLE	VALEUR	COMPARAISON
Puissance froid à installer sans store en W	11 756.45	
Puissance froid à installer avec store intérieur en W	8 676.45	
Puissance froid à installer avec store extérieur en W	7 724.45	