

NOM
DATE	18/08/2008 15:49:08
SECTEUR	POMPE A CHALEUR
DOMAINE	POMPE A CHALEUR CALCULS RAPIDES
FAMILLE	PAC AIR-EAU
LIBELLE	puissance P.A.C en relève en kW en fonction T°de bivalence

ENREGISTREMENT N°1

VARIABLES

LIBELLE	VALEUR
Surface en m2	130.00
Hauteur du local en ml	2.50
T°de bivalence en °C de la relève	- 2.00
Température intérieure en °C	19.00
Coefficient d'isolation en W/°C/m3	0.85
Renouvellement d'air en volume par heure	0.47

CALCUL DETAILLE DES VARIABLES

Coefficient d'isolation en W/°C/m3	VALEUR
Coefficient moyen isolation RT 1989	0.85

RESULTATS

LIBELLE	VALEUR	COMPARAISON
Puissance PAC en relève en kW	6.89	