

NOM	section gaine en fonction débit
DATE	18/08/2008 09:09:28
SECTEUR	VENTILATION
DOMAINE	VENTILATION CALCULS RAPIDES
FAMILLE	SECTION GAINÉ
LIBELLE	Section gaine rectangulaire en fonction du débit

ENREGISTREMENT N°1		
VARIABLES		
LIBELLE	VALEUR	
Débit en m3/h	2 000.00	
Hauteur de gaine rectangulaire à disposer en mm	600.00	
Perte de charge en mm/ml	0.10	
RESULTATS		
LIBELLE	VALEUR	COMPARAISON
Largeur de gaine rectangulaire à installer en mm	209.32	