

NOM	Mr
DATE	18/08/2008 08:34:14
SECTEUR	VENTILATION
DOMAINE	VENTILATION CALCULS RAPIDES
FAMILLE	DIAMETRE GAINÉ
LIBELLE	Diamètre gaine en fonction puissance et perte de charge

ENREGISTREMENT N°1

VARIABLES

LIBELLE	VALEUR
Puissance en kW	20.00
Delta de température en °C	20.00
Perte de charge en mm/ml	0.10

RESULTATS

LIBELLE	VALEUR	COMPARAISON
Diamètre intérieur en mm	431.45	
Débit en m3/h	2 941.18	
Vitesse en m/s	5.58	