

NOM
DATE	18/08/2008 14:41:16
SECTEUR	VENTILATION
DOMAINE	VENTILATION CALCULS RAPIDES
FAMILLE	TEMPERATURE VENTILATION
LIBELLE	Température de soufflage en °C

ENREGISTREMENT N°1		
VARIABLES		
LIBELLE	VALEUR	
Puissance dissipée en Watt	30 000.00	
Température ambiante en °C	19.00	
Débit d'air soufflé en m3h	4 000.00	
Chaleur volumique de l'air en W/m3 °C	0.34	
RESULTATS		
LIBELLE	VALEUR	COMPARAISON
Température de soufflage en °C	41.06	