

NOM	Mr
DATE	18/08/2008 08:43:05
SECTEUR	VENTILATION
DOMAINE	VENTILATION CALCULS RAPIDES
FAMILLE	DIAMETRE GAINÉ
LIBELLE	Diamètre gaine en fonction débit et perte de charge

ENREGISTREMENT N°1		
VARIABLES		
LIBELLE	VALEUR	
Débit en m3/h	4 900.00	
Perte de charge en mm/ ml	0.10	
RESULTATS		
LIBELLE	VALEUR	COMPARAISON
Diamètre intérieur en mm	523.16	
Vitesse en m/s	6.33	