

SIEFV
2 Place Arthur AURY
88 300 ROLLAINVILLE

A Rollainville le 30 juin 2008,

LR - AR

Monsieur Patrick ROGER
MAIRIE
14 Rue de l'Eglise
88 630 SOULOSSE /S ST ELOPHE

Objet : Fermeture de vannes, bornes incendie communales.

Monsieur le Maire,

Suite à la réunion du 23 juin dernier, le Comité Syndical a abordé la question des bornes incendie défectueuses sur votre commune.

En accord avec l'ensemble des délégués du SIEFV je tiens d'une part, à vous informer que les bornes incendie sises **rue de Laveau** ainsi que la borne devant la propriété de Madame Regnier **rue de la Villion** sont fermées pour cause de fuites sur le poteau incendie. Les habitations dépendant de la défense incendie de ces bornes ne sont donc plus protégées. En tant que garant de la distribution de l'eau potable, nous n'avons eu d'autres solutions que de couper l'alimentation de ces bornes.

D'autre part, le poteau incendie situé **Route de Coussey**, est non fonctionnel et nous ne savons pas s'il est fermé ou ouvert. Dans tous les cas, il est impossible à manœuvrer.

Enfin, la borne sise à **La Forge** fuit toujours et ce depuis le début de l'année. Vu la perte engendrée pour le service des eaux nous voyons dans l'obligation d'intervenir. Deux hypothèses s'offrent à vous, soit vous vous engagez à participer aux frais de remise en état de la borne incendie dont vous êtes responsable, soit vous refusez de participer à cette réfection nous déposerons alors la borne puisque nous sommes obligés de l'enlever pour accéder à la vanne afin de fermer l'alimentation de ce poteau incendie et aucune autre intervention ne sera pratiquée sur le réseau de défense incendie.

Début mai vous nous avez signalé verbalement votre intention de ne pas prendre en charge l'intervention sur cette borne incendie, nous nous refusons à supporter seuls toute responsabilité notamment en cas d'incendie, c'est pourquoi nous souhaiterions connaître clairement votre position quant à ces quatre problèmes, avant le 15 juillet 2008.

Sans réponse de votre part, nous engagerons les travaux nécessaires à la fermeture de la vanne de la borne à La Forge.

Je vous souhaite bonne réception de la présente et vous prie de croire à l'assurance de ma considération distinguée.

Le Président
Claude AUBERTIN



Copie à :

- Monsieur le Sous Préfet de l'arrondissement de Neufchâteau
- Monsieur le Directeur du SDIS des Vosges
- Messieurs les délégués du SIEFV de la Commune de Soulosse /s Saint Elophe